




FORESKRIFTER

- F1 = FÖRZINKAD STALPLAT
- TD3 = TILLUFTSVENTIL
- FD1 = FRANLUFTSVENTIL MED TIMER
- FD2 = FRANLUFTSVENTIL 120
- FD4 = FRANLUFTSVENTIL 70

LUFTFLODEN

	NORMAL	FORCERING
FD1:	10	30
FD2:	15	-
FD4:	3	-
SPISKAPA:	10	30



SMED & HEIWE  
VVS-PLANERING AB  
DUVBOVÄGEN 163, 163 57 SPÅNGA  
TEL. 08790 27 45

KONSTR. AV  
G. BJÄRNSTEN  
STOCKHOLM 1981-10-09

HANDLAGS AV  
U. SMED

KV. GJUTAREN NR. 29, STHLM  
OMBYGGNAD DEL 2  
PLAN VÅN. 3 TR.  
LUFTBEHANDLING

SKALA 1:100  
ARBETSNUMMER 8108  
RITNINGSNUMMER 57:13  
REV

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Byggnads, Shm, Sveriges 2002 A1:518  
AV G. BJÄRNSTEN