




FORESKRIFTER

F1 = FÖRZINKAD STALPLAT
 TD3 = TILLUFTSVENTIL
 FD1 = FRANLUFTSVENTIL MED TIMER
 FD2 = FRANLUFTSVENTIL 120
 FD4 = FRANLUFTSVENTIL 70

LUFTFLÖDEN

	NORMAL	FORCERING
FD1:	10	30
FD2:	15	-
FD4:	3	-
SPISKAPA	10	30



ANT	REV	REVIDERING AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	------------------	------	-------

SMED & HEIWE
 VVS-PLANERING AB
 DUVBOVÄGEN 163, 163 57 SPÅNGA
 TEL. 08760 27 45

KONSTR. AV
 G. BJÄRNSTEN
 HANDLÄGGES AV
 U. SMED

STOCKHOLM 1981-10-09
Euf Smed

KV. GJUTAREN NR. 29, STHLM
 OMBYGGNAD DEL 2
 PLAN VÅN. 5 TR.
 LUFTBEHANDLING

SKALA 1:100
 ARBETSNUMMER
 8108
 RITNINGSDATUM
 57:15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG