



FÖRESKRIFTER


F1 = FÖRZINKAD STÅLPLÅT  
F1-2= FÖRZINKAD STÅLPLÅT UTV. ISOL. A 15




DETALJ A  
1:20




DETALJ TD3  
1:1



SEKTION 2  
1:1



- 1 - FRÅNLUFTSVENTIL BETERMA MASKIN AB TYP BTS-F/150 1 ST.  
2 - FILTERMATTÄ P15/350 - FILTERKLASS - G85 1 ST.  
3 - TRÄSKRUV MED FÖRSÄNKT SKALLE 1 1/2" - 12 ST.  
4 - FILTERKASSETT, VARMFÖRZINKAT 1,2 mm STÅLPLÅT 1 ST.  
5 - HÖRNFÖRSTÄRKNING, VARMFÖRZINKAT 0,8 mm STÅLPLÅT 4 ST.  
6 - POPPNIT 8 ST.



SEKTION 1  
1:10

SMED & HEIWE  
VVS-PLANERING AB  
DUVBÖVÄGEN 163, 163 57 SPÅNGA  
TEL. 08/700 27 45

KONSTR. AV  
G. BJARNESTEN  
STOCKHOLM 1981-10-09

HANDLÄGGES AV  
U. SMED

KV. GJUTAREN NR. 29, STHLM  
OMBYGGNAD DEL 1 OCH 2

DETALJER  
LUFTBEHANDLING

SKALA 1:10, 1:20, 1:1  
ARBETSNUMMER  
RITNINGSNUMMER  
REV

8108

57:19

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG