




FÖRESKRIFTER

F1 = FÖRZINKAD STÅLPLÅT
 TD3 = TILLUFTSVENTIL
 FD1 = FRANLUFTSVENTIL MED TIMER
 FD2 = FRANLUFTSVENTIL 120
 FD4 = FRANLUFTSVENTIL 70

LUFTFLODEN

	NORMAL	FORCERING
FD1:	10	30
FD2:	15	-
FD4:	3	-
SPISKÅPA:	10	30



ANT REV REVIDERING AVSER SIGN DATUM

SMED & HEIWE
 VVS-PLANERING AB
 DUVBOVÄGEN 163, 163 57 SPÅNGA
 TEL. 08/760 27 45

KONSTR. AV
 G. BJÄRNSTEN
 STOCKHOLM 1981-10-09

HANDLÄGGS AV
 U. SMED

ARBETSNUMMER
 8108

KV. GJUTAREN NR. 29, STHLM
 OMBYGGNAD DEL 2
 PLAN VÅN. 4 TR.
 LUFTBEHANDLING

SKALA 1:100
 RITNINGSNUMMER
 57:14

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Byggnads, Sthlm, Sggrn 1982, A1:28
 av G. BJÄRNSTEN