


FORESKRIFTER

F1 = FÖRZINKAD STÅLPLÅT
 TD3 = TILLUFTSVENTIL
 FD1 = FRÄNLUFTSVENTIL MED TIMER
 FD2 = FRÄNLUFTSVENTIL 120
 FD4 = FRÄNLUFTSVENTIL 70

LUFTFLÖDEN

	NORMAL	FORCERING
FD1:	10	30
FD4:	3	-
SPISKAPA:	10	30



ANT	REV	REVIDERING AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	------------------	------	-------

SMED & HEIWE
 VVS-PANERING AB
 DUVBOVÄGEN 163, 163 57 SPÅNGA
 TEL. 08780 27 45

KONSTR. AV
 G. BJARNESTEN
 HANDLÄGGS AV
 U. SMED

STOCKHOLM 1981-10-09

ARBETSNUMMER
 8108

KV. GJUTAREN NR. 29, STHLM
 ÖMBYGGNAD DEL 1
 PLAN VÅN. 1 TR.
 LUFTBEHÖRLING

SKALA 1:100

RITNINGNUMMER
 57:3

REV

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG